



Sporthal:

**BRUULTJESHOEK - Zaal B**Club: **AA-2125**

Adres:

VA - 163

**WAVOC WAVERSE VBC****Wavervelden 14 - 2860 O.L.V. Waver**

**Bij afzonderlijk gebruik** van de terreinen zoals aangeduid op bijgevoegd schema zijn de terreinen gehomologeerd tot en met de reeksen:

	Terrein 2	Terrein 4
Homologatie t/m	Promo 1 H - 1 D	Promo 1 H - 1 D
	Code	Code
1-Vrije zone	C	C
2-Hoogte	B	B
3-Verlichting	D	D
4-Vloer	B	B
5-Lijnen	C	C
6-Paal/Zijlijn	B	B
7-SR stoel	B	B
8-Kleedk. Sp.	A	A
9-Kleedk. Sr.	A	A
10-EHBO	C	C
11-Verwarming	A	A
12-Opwarmingsruimte	C	C
Administratieve ruimte:	Tafel in open berging.	

**Bij gelijktijdig gebruik** van de terreinen 2+4 met gebruik van scheidingswanden, wijzigt de homologatie als volgt:


	Terrein 2	Terrein 4
Homologatie t/m	Promo 1 H - 1 D	Promo 1 H - 1 D
1-Vrije zone	D	D

**Info:****Opmerking:**

Indien aan de gestelde voorwaarden niet voldaan wordt tijdens de wedstrijd, dient dit door de scheidsrechter vermeld te worden op het wedstrijdblad

De verantwoordelijke,  
Luc Van Rentergem

Code	Promo 1 H + D Promo 2 H	Promo 2 D Promo 3 H + D Jeugd Gewest	OMSCHRIJVING HOMOLOGATIECODES
1 Vrije zone	E	F	E : min. 1,5 m naast zijlijn en achter achterlijn F : min. 1 m naast zijlijn en achter achterlijn
2 Hoogte	C	D	C : min. 6,50 m D : min. 6,0 m
3 Verlichting	E	E	E : min. 300 lux
4 Vloer	B	B	B : harde ondergrond met bekleding <b>zonder</b> schokabsorberend vermogen
5 Lijnen	C	D	C : afbakeningslijnen met kruisende lijnen in andere kleuren D : afbakeningslijnen die samenvallen met lijnen andere sporten (blokken lijn)
6 Palen	B	B	B : Palen met een vaste lengte (2,55m) met verplaatsbare bevestigingspunten.
7 Platform scheidsr	B	B	B : Vast scheidsrechtersplatform met zitmogelijkheid
8 Kleedk spelers	B	B	B : afzonderlijke kleedkamer per ploeg, met gezamenlijke douches
9 Kleedk scheidsr	B	B	B : met enkel lavabo
10 EHBO	C	C	C : aanwezigheid van verbanddoos, verplicht aanwezig op het terrein
11 Verwarming	A	A	A : Minimum 16°C
12 Opwarmingsruimte	C	C	C : Geen opwarmingszone beschikbaar.



BERGRUIMTE



Sporthal:

**BRUULTJESHOEK - Zaal A**Club: **AA-2125**

Adres:

VA - 062

**WAVOC WAVERSE VBC****Wavervelden 14 - 2860 O.L.V. Waver**

**Bij afzonderlijk gebruik** van de terreinen zoals aangeduid op bijgevoegd schema zijn de terreinen gehomologeerd tot en met de reeksen:

	Terrein 1	Terrein 2	Terrein 3	Terrein 4
Homologatie t/m		Promo 1 H - 1 D	Promo 1 H - 1 D	Promo 1 H - 1 D
		Code	Code	Code
1-Vrije zone		D	D	D
2-Hoogte		C	C	C
3-Verlichting		D	D	D
4-Vloer		B	B	B
5-Lijnen		C	C	C
6-Paal/Zijlijn		A	A	A
7-SR stoel		A	A	A
8-Kleedk. Sp.		A	A	A
9-Kleedk. Sr.		A	A	A
10-EHBO		C	C	C
11-Verwarming		A	A	A
12-Opwarmingsruimte		C	C	C
Administratieve ruimte:	Tafel in open berging tegenover de ingang.			

**Bij gelijktijdig gebruik** van de terreinen 2+3 of 3+4 of 2+3+4 met gebruik van scheidingswanden, wijzigt de homologatie als volgt:

	Terrein 1	Terrein 2	Terrein 3	Terrein 4
Homologatie t/m		Promo 1 H - 1 D	Promo 1 H - 1 D	Promo 1 H - 1 D
1-Vrije zone		D	E	D

**Info:****Opmerking:**

Indien aan de gestelde voorwaarden niet voldaan wordt tijdens de wedstrijd, dient dit door de scheidsrechter vermeld te worden op het wedstrijdblad

De verantwoordelijke,  
Luc Van Rentergem

Code	Promo 1 H + D Promo 2 H	Promo 2 D Promo 3 H + D Jeugd Gewest	OMSCHRIJVING HOMOLOGATIECODES
1 Vrije zone	E	F	E : min. 1,5 m naast zijlijn en achter achterlijn F : min. 1 m naast zijlijn en achter achterlijn
2 Hoogte	C	D	C : min. 6,50 m D : min. 6,0 m
3 Verlichting	E	E	E : min. 300 lux
4 Vloer	B	B	B : harde ondergrond met bekleding <b>zonder</b> schokabsorberend vermogen
5 Lijnen	C	D	C : afbakeningslijnen met kruisende lijnen in andere kleuren D : afbakeningslijnen die samenvallen met lijnen andere sporten (blokken lijn)
6 Palen	B	B	B : Palen met een vaste lengte (2,55m) met verplaatsbare bevestigingspunten.
7 Platform scheidsr	B	B	B : Vast scheidsrechtersplatform met zitmogelijkheid
8 Kleedk spelers	B	B	B : afzonderlijke kleedkamer per ploeg, met gezamenlijke douches
9 Kleedk scheidsr	B	B	B : met enkel lavabo
10 EHBO	C	C	C : aanwezigheid van verbanddoos, verplicht aanwezig op het terrein
11 Verwarming	A	A	A : Minimum 16°C
12 Opwarmingsruimte	C	C	C : Geen opwarmingszone beschikbaar.

